



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Dział Zamówień Publicznych

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54,

tel./fax. (82) 564 04 56

NIP 563-207-76-08, REGON 110607010

Chełm, dnia 17 lipca 2020 r.

K-ZP.251.32.2020

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: „**Renowacja i odbudowa elewacji budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Po przeprowadzonej wizji lokalnej i doświadczeniu nabytym podczas wykonywanych na Państwa budynku prac konserwatorskich przy elewacji frontowej uważamy, iż nie jest potrzebny zabieg piaskowania 100% detali architektonicznych, gdyż stan ich zachowania pierwotnej formy jest w bardzo dobrym stanie, a zabieg piaskowania uszkodzi jego substancję i formę.

Po przeanalizowaniu stanu zachowania uważamy iż powinno zostać wypięskowane ok 30% detali np profile ciągnione na wykuszu i bonie oraz wszystkie narożniki profili ciągnionych najwyższej kondygnacji - ok 2 mb ich powierzchni czy wszystkie bonie narożne, przytoczone elementy są bardzo zdegradowane. Mając na uwadze dobro substancji zabytkowej jak i samego budynku czy można by było przyjąć do piaskowania proponowany przez nas zakres ?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

Ad. 1

Dopuszczalne jest mechaniczne - ręczne oczyszczenie detalu z nawarstwień farby przy pomocy szpachelki lub szczotki ryżowej, z włókna sztucznego lub drucianej mosiężnej. Dopuszczalne jest pozostawienie

niewielkich partii najstarszej warstwy malarskiej (zapewne wapiennej), dobrze związanej z podłożem.
Zamawiający dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie piaskowania.