



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54

tel./fax. (82) 564 04 56

NIP 563-207-76-08, REGON 110607010

K-ZP.251.68.2019

Chełm, 07 lutego 2020 r.

### WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pod nazwą **Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie zadania pod nazwą „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie”**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. W odpowiedzi nr 5 z dn. 23.01.2020 Zamawiający wyjaśnił, że w zakresie przetargu są meble montowane na stałe, bez mebli ruchomych. Naszym zdaniem ważność tego wyjaśnienia została potwierdzona również w dniu dzisiejszym w odpowiedziach nr 10 i 11. Jednakże odpowiedzi nr 25, 33 z dn. 6.02.2020 sugerują że w ofercie należy uwzględnić całość wyposażenia ujętego w tabeli kpt. 2.9 PFU. Jest to całkowita zmiana zakresu wyposażenia jakie należy ująć w ofercie. Wykonawcy nie mogą w tak krótkim czasie zdobyć ofert na całość wyposażenia obiektu tym bardziej, że PFU nie precyzuje parametrów technicznych tych elementów. Prosimy zatem o ponowne potwierdzenie, że w zakresie wyposażenia pomieszczeń objętego przetargiem są tylko meble montowane na stałe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie mienił wymagania odnośnie rodzaju wyposażenia, które należy ująć w ofercie. Podtrzymuje, że ma być to tylko wyposażenie „nieruchome”.

2. Odpowiedź nr 16 z dn. 6.02.2020 mówi o tym, że w ofercie należy uwzględnić panele, kolumny i mosty. Na rysunkach pomieszczeń tego wyposażenia nie ma. Kolumny, mosty i panele są urządzeniami o dużym stopniu skomplikowania i wysokiej cenie. Ich parametry i funkcjonalność są dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju przeprowadzanych operacji, wyposażenia Sali operacyjnej i wymagań klienta. Są to urządzenia niestandardowe. Skoro więc PFU nie precyzuje żadnego parametru dla kolumn, mostów i paneli to nie ma możliwości dobrania takich urządzeń które spełnią oczekiwania Zamawiającego. Ponadto w nawiązaniu do odpowiedzi nr 45 z dn. 6.02.2020 mówiącej o tym, że instalacja gazów medycznych nie będzie stosowana do celów leczniczych, nie ma uzasadnienia aby uwzględniać w wycenie panele, kolumny i mosty medyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 06.02.2020 r. W związku z tym, że instalacja gazów medycznych nie będzie stosowana do celów leczniczych, należy zaproponować panele, kolumny i mosty o najprostszymi systemach i parametrach, służące głównie celom poglądowym w trakcie procesu edukacji.

**KANCLERZ**  
*Kosiński*  
mgr Jacek Kosiński