

DK-OŚ.6324.15.2019

Chełm, dnia 25 października 2019 r.

STUDIUM SP. Z O.O. SP.K.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2019 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w sprawie wydania warunków na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z dachu oraz z utwardzonego terenu planowanej inwestycji budowy Budynku Dydaktycznego Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 5/28 i 5/29 obr. 26 przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie informuję, że Wnioskodawca na etapie projektowania inwestycji winien uwzględnić opracowanie planistyczne pn. „Wytyczne oraz bilans zapotrzebowania dla sieci wody, kanalizacji, ciepła i gazu dla obszaru w rejonie ul. Batorego w Chełmie w zakresie terenu objętego opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Uwzględniając wytyczne, alternatywnie w celu zmniejszenia odpływu wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano zbiorniki retencyjne zlokalizowane w rejonie ul. Batorego. Dalsze zmniejszenie odpływu można uzyskać przez zastosowanie zielonych dachów lub zbiorników retencyjnych w podziemiach projektowanych obiektów.

Ponadto wniosek nie zawiera informacji dotyczącej miejsca wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, parametrów technicznych kanału oraz powierzchni terenu z którego będzie odprowadzana deszczówka.

Proszę o dokonanie analizy „Wytycznych....” uwzględniając zapisy dokumentu w projekcie inwestycji. Po zbilansowaniu ilości wód opadowych koniecznych do odprowadzenia siecią kanalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu

Adrian Gański

Do wiadomości:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie