STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Ø 600 NIEWŁAZOWA

skala 1:25



Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m

Nr studni	Wysokość H (cm)	Wysokość użyteczna kinety H1 (cm)	Wysokość użyteczna rury karbowanej H2=H-H3-H1 (cm)	Wysokość włazu +3 cm H3 (cm)	Wys. włazu H4 (cm)	Średn. rury DN (mm)	Rodzaj kinety (°)	Klasa włazu
D22	96	37	45	14	11	200	typ J 30 °	B125
D23	158	37	107	14	11	dop. 160 200	typ T	B125
D25	166	42	110	14	11	300	typ J 30 °	B125
D26	136	42	80	14	11	300	typ I	B125

UWAGA:
1) Studnia D22, D23 - kinety z nastawnymi króćami XS do rur PP

KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m
W CAŁOŚCI PREFABRYKOWANEJ

skala 1:25



Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,20m

Nr studni	Wysokość H=Ht+t (cm)	Elementy stałe po 1 sztuce	Pozostała wysokość studni H-h (cm)	KRĘGI 1200B/1000 H (sztuk)	KRĘGI 1200B/500 H (sztuk)	KRĘGI 1200B/300 H (sztuk)	Suma wysokości kręgów (cm)	Wysokość "podmurówki" P (cm)	Pierścienie wyrównawcze wysokość 6cm (sztuk)	Pierścienie wyrównawcze wysokość 8cm (sztuk)	Klasa włazu
D24	190+10	Podstawa studni 1200/1000 Pł. stropowa PP 1200/220 Właz żeliwny Wysokość użyteczna: h=(100-10)+22+15=127cm	73	-	-	2	60	13	2	-	B125
		Łączna ilość prefabrykatów		-	-	2			2	-	

Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,50m

Nr studni	Wysokość H=Ht+t (cm)	Elementy stałe po 1 sztuce	Pozostała wysokość studni H-h (cm)	KRĘGI 1500B/1000 H (sztuk)	KRĘGI 1500B/500 H (sztuk)	KRĘGI 1500B/300 H (sztuk)	Suma wysokości kręgów (cm)	Wysokość "podmurówki" P (cm)	Pierścienie wyrównawcze wysokość 6cm (sztuk)	Pierścienie wyrównawcze wysokość 8cm (sztuk)	Klasa włazu
D1	232+10	Podstawa studni 1500/1000 Pł. stropowa PP 1500/220 Właz żeliwny Wysokość użyteczna: h=(100-10)+22+15=127cm	115	1	-	-	100	15	2	-	B125
D2	262+10		145	1	-	1	130	15	2	-	B125
D3	201+10		84	-	-	2	60	24	2	1	B125
D4	300+10		183	1	-	2	160	23	2	1	B125
D5	215+10		98	-	1	1	80	18	-	2	B125
D6	230+10		113	1	-	-	100	13	2	-	B125
D7	177+10		60	-	1	-	50	10	-	1	B125
		Łączna ilość prefabrykatów		-	1	4			8	-	

UWAGI:
1. Na etapie realizacji należy wykonać dla każdej studni
   - szkic roboczy uwzględniający:
   - wysokość studni
   - średnice kanałów (otworów)
   - usytuowanie kanałów w planie i profilu.
2. Przyjęto prefabrykaty studni z betonu klasy C35/45 wg katalogu firmy ZBW "TRYKACZ" Lubartów.
3. Izolacja wg opisu technicznego.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Dw = 1500 W CAŁOŚCI PREFABRYKOWANA

Skala 1:25



Inwestor:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm

Przedsięwzięcie:

Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich

Adres obiektu:

CENTRUM LOTNICZE PWSZ W CHEŁMIE
Depułtycze Królewskie 55, 22-100 Chełm

Wykonawca:

PREF - BET WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH, BETONU I PREFABRYKATÓW SP Z O O
Wólka Tarnowska 55
22-150 Wierzbica

Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17	
Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Marcin Chełpa	PDK/0023/PWOS/14	

Nazwa rysunku:

STUDZIENKI INSPEKCYJNE

Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
08.2019	PW	SANITARNA	S-09	1:25