Centrala podwieszana
330m3/h; 200Pa
33-63 dBA
272 × 700 × 790 mm
max 340W; 230V AC

0/67 Pomieszczenie
39.60 m²Gres

kanały podwieszone pod stropem izolowane wełną gr 100mm w oplocie aluminiowym

Zakres nie objęty opracowaniem

Centrala podwieszana 330m3/h; 200Pa

TAO 1E040/2000

TAO 1E040/2000

Ø160

Ø125

K1 140x140 +60m3/h

0/2 Pom. Segregacji
10.98 m²60m3/h;
Qkl=3,8kW

SR-E125 +54m3/h

282 do stopu
267 do s.p

Anemostaty w suficie podwieszonym ew. w miejscowej obudowie kanałów (lub inne formy nawiewu w zależności od rozwiązań wystroju wnętrz - do ustalenia)

0/1 Sala
50.32 m²270m3/h;
Qkl=3,8kW

Sala ćwiczeń umiejętności technicznych

H=17cm

158
do
schod
s?

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Wentylator wyciągowy łazienkowy -60m3/h

Wentylator wyciągowy załączany ze światłem
max 10W; 230V AC

0/4 Wc NPS
3.83 m² Gres

330 m3/h
USAV250

Czerpnia na wysokości ~2,8 nad gruntem

330 m3/h
USAV250

Wyrzutnia na wysokości ~2,8 nad gruntem

INWESTOR:	INWESTOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
NAZWA ZADANIA:	PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE
LOKALIZACJA:	ul. Pocztowa 52, 22-100 Chełm, DZ. NR 126/2 M. CHEŁM, JEDN. EWID. 066201_1 M.CHEŁM, OBR. 066201_1.0023
DATA OPRACOWANIA:	10.09.2020r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Borkowski
NR UPRAWNIEŃ:	upr. bud. LUB/0381/PBS/15
SPECJALNOŚĆ:	instalacyjna sanitarna
	PRZYZIEMIE: WENTYLACJA, KLIMATYZACJA