Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Centrala podwieszana
330m3/h; 200Pa
33-63 dBA
272 × 700 × 790 mm
max 340W; 230V AC

Centrala podwieszana 330m3/h; 200Pa

TAO 1B/W/600

TAO 1B/W/600

0/67 Pomieszczenie
39.60 m² Gres

kanały podwieszone pod stropem izolowane wełną gr 100mm w oplocie aluminiowym

0/2 Pom. Segregacji
10.98 m² 80m3/h; Qkl=3,8kW

282 do stopu
267 do s.p

H=17cm

158 do schod s?

Anemostaty w suficie podwieszonym ew. w miejscowej obudowie kanałów (lub inne formy nawiewu w zależności od rozwiązań wystroju wnętrz - do ustalenia)

0/1 Sala
50.32 m² 270m3/h; Qkl=3,8kW

Sala ćwiczeń umiejętności technicznych

SR-Ø125 +54m3/h

K1 140x140 +60m3/h

Ø160

Ø125

Zakres nie objęty opracowaniem

Zakres nie objęty opracowaniem

Wentylator wyciągowy załączany za światłem
max 10W; 230V AC

Wentylator łazienkowy -50m3/h

0/4 Wc NPS
33 m² Gres

330 m3/h
USAV250

Czerpnia na wysokości ~2,8 nad gruntem

Wyrzutnia na wysokości ~2,8 nad gruntem

330 m3/h
USAV250

INWESTOR:	INWESTOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
NAZWA ZADANIA:	PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE
LOKALIZACJA:	ul. Pocztowa 52, 22-100 Chełm, DZ. NR 126/2 M. CHEŁM, JEDN. EWID. 066201_1 M.CHEŁM, OBR. 066201_1.0023
DATA OPRACOWANIA:	10.09.2020r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Borkowski
NR UPRAWNIEŃ:	upr. bud. LUB/0381/PBS/15
SPECJALNOŚĆ:	instalacyjna sanitarna
	PRZYZIEMIE: WENTYLACJA, KLIMATYZACJA