Wentylator wyciągowy załączany ze światłem
max 10W; 230V AC

Centrala podwieszana
480m3/h; 370Pa
33-63 dBA
272 × 700 × 790 mm
max 340W; 230V AC

kanały podwieszone pod stropem izolowane wełną gr 100mm w oplocie aluminiowym

480 m3/h 900x70

450 m3/h 900x70

Wyrzutnie nad oknem pomalowane na kolor elewacji umieszczone jedna na drugiej (zblokowane w jedną płaszczyznę)

124
205

Ø200

TAO 200/6/900

Centrala podwieszana 480m3/h; 370Pa

SR-S125 +60m3/h

Wentylator łazienkowy -60m3/h

1/6 Wc
2.92 m² Gres

1/4 Łazienka NPS
15.13 m² Gres

1/5 Wc
2.60 m² Gres

90
205

100
200

1/7 Przedsionek
7.54 m² Gres

Ø250

480 m3/h
K2 300x200

Centrala podwieszana
450m3/h; 400Pa
33-63 dBA
272 × 700 × 790 mm
max 340W; 230V AC

Centrala podwieszana 450m3/h; 400Pa

Ø125

Ø160

SR-E125 -60m3/h

1/3 Sala do ćw. um. piel.
73.78 m² 460m3/h;
Qkl=7,5kW

Sala symulacji z zakresu BLS

1/8 Sala
23.14 m² 150m3/h;
Qkl=2,0kW

1/9 Debrefing
16.52 m² 100m3/h;
Qkl=1,5kW

1/10 Korytarz
50.35 m² Gres

Centrala podwieszana
870m3/h; 300Pa
34-65 dBA
360 × 700 × 790 mm
max 340W; 230V AC

1/2 Mycie i segregacja
13.29 m² 80m3/h;

kanały podwieszone pod stropem izolowane wełną gr 100mm w oplocie aluminiowym

1/1 Sala
30.36 m² 200m3/h;
Qkl=3,0kW

Sala symulacji z zakresu ALS

K1 140x140 +80m3/h

SR-S125 +65m3/h

SR-S125 +70m3/h

Ø250

Symulator 3

Symulator 1

Symulator 2

1/11 Sala
54.89 m² 350m3/h;
Qkl=5,0kW

Sala pielęgniarska wysokiej wierności

Wentylator wyciągowy załączany ze świątłem
max 10W; 230V AC

1/12 Wc NPS
4.56 m² Gres

1/13 Pom. Kontroli
10.56 m² 80m3/h;
Qkl=1,5kW

SR-E125 -65m3/h

323 do sufitu
H=300 do kasetonu

1/16 Magazyn sprzętu
15.87 m² 50m3/h;

1/15 Serwery
6.46 m² Qkl=3,5kW

1/14 Sala Egz./Debryfing
20.38 m² 130m3/h;
Qkl=2,0kW

Centrala podwieszana 620m3/h; 350Pa

SR-E125 -90m3/h

112
172 (90)

480 m3/h 900x70

480 m3/h 900x70

620 m3/h 900x100

620 m3/h 900x100

Skraplacz - 1/3
max 2500 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/1; 1/8; 1/9
max 2000 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/15
max 1200 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/13; 1/14
max 1500 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Skraplacz - 1/11
max 1800 W; 230V AC
zabezp. typu "C"

Czerpnie nad oknem pomalowane na kolor elewacji umieszczone jedna na drugiej (zblokowane w jedną płaszczyznę)

Wyrzutnie nad oknem pomalowane na kolor elewacji umieszczone jedna na drugiej (zblokowane w jedną płaszczyznę)

Czerpnie nad oknem pomalowana na kolor elewacji

INWESTOR: INWESTOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W CELU UTWORZENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

LOKALIZACJA: ul. Pocztowa 52, 22-100 Chełm,
DZ. NR 126/2 M. CHEŁM, JEDN. EWID. 066201_1 M.CHEŁM, OBR. 066201_1.0023

DATA OPRACOWANIA: 10.09.2020r.

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Borkowski
PODPIS

NR UPRAWNIEŃ: upr. bud. LUB/0381/PBS/15

SPECJALNOŚĆ: instalacyjna sanitarna

PARTER: WENTYLACJA, KLIMATYZACJA